



우정사업조달센터

다시, 대한민국!
새로운 국민의 나라

< 경주안강우체국 건립공사 >

건축 설계공모 질의내용 답변서

2023. 3. 6.



우정사업조달센터

1. 우정사업조달센터 공고 제2023-059호(2023. 2. 23.)로 공고한 ‘경주안강우체국 건립공사 설계 용역’의 건축 설계공모에 대한 질의 사항 및 답변 내용을 다음과 같이 공지합니다.

□ 질의 및 답변내용

번호	질의 및 답변내용	
1	설계지침서 5p '규모: 지상 2층(설계자 제안 가능)	
	질의	상기 부분이 지상2층 이상과 지하층 가능여부 질의함
	답변	제한된 연면적 범위 내 설계자가 제안 가능합니다
2	설계지침서 20p 다. 주요 사항 1) 설계공모자는 ~	
	질의	남측 아파트 단지가 어느 곳을 지칭하는지 질의함
	답변	상기 내용은 오타입니다
3	설계지침서 27~28p 12. 기타 ※<이륜차 주차장의 공간계획 등> 및 13. 세부공간계획 물류업무/이륜차주차장	
	질의	이륜차 주차대수가 13대인지 아니면 16대 인지
	답변	이륜차 주차대수는 13대로 계획하시기 바랍니다
4	설계지침서 29~31p 2.3.2 설계공모안 설계설명서 구성 및 제출서류	
	질의	설계설명서 칼라 가능한지 아니면 조감도만 칼라 사용이고 나머지는 흑백인지 질의함
	답변	설계설명서의 내용은 조감도 외에도 칼라 사용 가능합니다
5	설계지침서 18p 2.2.2 요구단위공간	
	질의	초소형전기차 주차대수 질의함
	답변	현재는 초소형전기차를 운행하지 않으나, 제반 여건을 고려하여 설계자가 제안할 수 있습니다
6	설계지침서 18p 2.2.2 요구단위공간	
	질의	8톤트럭 하역공간 외 따로 주차공간도 필요한지 질의함
	답변	우편차량(최대 8톤)은 물품의 상하차 시 외 주차공간은 필요하지 않습니다
7	설계지침서 18p 2.2.2 요구단위공간	
	질의	주차공간은 법적주차대수만 만족하면 되는지 아니면 법적 주차대수와 8톤 트럭, 초소형 전기차를 더해야 하는지 질의함
	답변	우체국의 기능을 고려하여 법적 주차대수 이상 계획하시기 바랍니다

번호	질의 및 답변내용	
8	설계지침서 23,28p 4. 13. 세부 공간계획/물류업무/다기능작업장	
	질의	다기능작업장 유효높이가 4.5m이상이어서 층고가 5m이상이 될 수 있는데 층고가 5m이상이어도 무방한지 문의함
	답변	층고의 높이는 5m이하로 계획하시기 바랍니다
9	설계지침서 29p 2.3 설계공모안 작성기준	
	질의	대상지의 현황측량도 제공 가능여부 문의함
	답변	현황측량도 제공이 불가능합니다. 단, 현황조사 결과 인접 건물이 당해 대지를 점유하고 있다면 이를 감안(계속 존치한다는 가정)하여 계획하시기 바랍니다.
10	설계지침서 29p 2.3 설계공모안 작성기준	
	질의	제출자료에서 CD 제출인지 아니면 USB 제출인지 문의함
	답변	제출자료는 CD로 제출하시기 바랍니다
11	설계지침서 3p 3. 사전조사	
	질의	현장설명회 일정 조정이 되지 않은 미 참석자를 위해 현장설명회의 주요 내용 제공가능한지 문의함
	답변	현장 설명회 주요내용은 아래 추가 안내사항을 참고하시기 바랍니다
12	설계지침서 28p 13. 세부 공간계획/후생지원/후생지원실	
	질의	후생지원실(90m ²) 샤워실 및 탈의실을 남녀 구분하여 계획하게 되어 있는데 남/여 비율이나 각 실별 면적을 알 수 있나요?
	답변	여성용 갱의실(휴게실 포함), 탈의실, 샤워실의 면적은 각각 12m ² , 9.6m ² , 6m ² 가 기준 면적이며, ±5% 범위 내 조정가능합니다.
13	설계지침서 29~31p 2.3.2 설계공모안 설계설명서 구성 및 제출서류	
	질의	설계설명서 작업 시 평면계획, 단면계획, 입면계획 시 칼러표현이 가능한가요?
	답변	설계설명서의 내용은 조감도 외에도 칼라 사용 가능합니다
14	기타	
	질의	현 계획부지 북측도로변에 버스정류장 대기공간 구조물이 있는데 혹시 철거나 이동이 되나요?
	답변	버스정류장 대기공간 구조물은 철거 또는 이동되지 않습니다.

2. 상기 질의사항 외 설계공모 관련 안내사항이 있어 알려드리니 이를 반영하여 계획하시기 바랍니다.
- (평면계획) 물류업무와 영업업무용 실배치계획은 다음에 따라 계획하시기 바랍니다.
 - 집배실 및 이륜차주차장은 1층 배치를 우선으로 계획
 - 영업업무용 실은 1층 또는 2층에 계획(필요시 업무프로세스를 고려하여 층간 분리 가능하나, 우편창구와 금융창구를 분리하는 것은 불가함)
 - 포장센터는 오픈형(별도 실구획 불필요)으로 계획
 - 우편창구에서 등기우편물을 교부함에 따라 등기우편물 및 기타 접수우편물의 임시 거치 공간 계획
 - 자동화코너의 자동화기기는 2대로 계획
 - (단면계획) 다기능작업장은 1층의 다른 실과의 단차가 없도록 계획하여야 합니다.
 - (기타)
 - 옥외 국전게시판은 계획하지 않습니다.
 - 국기게양대는 ‘대한민국국기법’ 에서 설치기준을 따르고, 관리가 용이한 위치에 계획하여야 합니다.
3. 공지사항은 설계공모 지침서의 내용보다 우선하여 효력을 가지며, 공지사항을 숙지하지 않아 발생하는 책임은 건축 설계공모 응모자에게 있음을 알려드립니다.
4. 현지국 방문 중에 취득한 정보가 설계공모 지침서와 상충되는 경우 설계공모 지침서의 내용을 우선하여 적용됨을 유의하시기 바랍니다.